



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального района Санкт-Петербурга
191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 602-14-96, факс 602-14-96

Санкт-Петербург, ул. Советская, д. 50/3

28 ноября 2018 г.

13 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-25-748

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Жерлева Сергея Юрьевича от 19.10.2018 года № 2-25-748 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: здание общеобразовательного учреждения (высокий риск), расположенное по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная., д. 14, лит. А

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименования правообладателя объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 204 Центрального района СПб), юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная., д. 14, лит. А, ИНН: 7825127882;

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя / правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 15 » ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.00 мин.

« 26 » ноября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.00 мин.

« 28 » ноября 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 4 часа 00 минут
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Директор ГБОУ СОШ №204 Петрова Светлана Вячеславовна

«10» часов «00» минут «15» ноября 2018 г. ✓ 41

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Ковалева Екатерина Ренардовна – Инспектор ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

Нет

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБОУ СОШ №204 Петрова Светлана Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы, ГБОУ СОШ №204 Центрального района СПб - правообладатели объекта защиты;

- проведены обследования объекта защиты, расположенного по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о расчёте пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

В ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.

2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет

3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз:

4. Фототаблица: да

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Копии удостоверений о прохождении обучения, заключение о соответствии объекта защиты требованиям ПБ, сведения о п/п состоянии объекта, декларация ПБ, паспорт безопасности ГБОУ СОШ №204, технический отчет №1596 ГШ/ТО, контракт на перезарядку огнетушителей, акт сдачи приемки выполненных работ №1 по огнебиозащитной обработке, приказ №257/1 о проведении мероприятий в новогодних и рождественских праздников и усиления контроля за соблюдением мер ПБ, акт КСОБ, контракт КСОБ, контракт ЦАСПИ, приказ №185 о назначении ответственных за ПБ по кабинетам.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ковалева Екатерина Ренардовна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

“ 28 ” ноября 20 18 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а):

Директор ГБОУ СОШ №204 Петрова Светлана Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

“ 28 ” ноября 20 18 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего(их) проверку)