



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

26 февраля 2021 г.
13-00

Санкт-Петербург

№ 06-538-728/А-8

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 06-538/Рк от 02.02.2021 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки: с 11 ч. 00 мин. 24 февраля 2021 г. до 13 ч. 00 мин. 26 февраля 2021 г.

Продолжительность 3 рабочих дня.

Общая продолжительность проверки: 12 часов.

Цель проверки: проверка выполнения предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 06-398-386/ПР-11 от 19.02.2020.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

О проведении проверки уведомлена и ознакомлена: директор ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга Петрова Светлана Вячеславна, 04.02.2021, 11 ч. 00 мин., копию распоряжения о проверке получила 24.02.2021, 11 час. 00 мин. _____

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: : _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Плетешков Алексей Владимирович – государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовала: директор ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга Петрова Светлана Вячеславна.

Адрес юридический: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А.

Адрес фактический: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А.

Основной вид деятельности: образование основное общее.

ИНН 7825127882, ОГРН 1027809215829, ОКОПФ 72, ОКВЭД 85.13

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%

Данные о наличии филиалов представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет.

Руководитель: директор Петрова Светлана Вячеславна, тел.: 8(812)312-11-46.

Главный инженер: нет.

Ответственный за электрохозяйство: заместитель директора по АХЧ Филиппова Елена Родионовна, 8(812)312-87-11.

Присоединенная мощность трансформаторов 6-10 кВ (шт.): нет.

Присоединенная мощность электродвигателей: 6-10 кВ (шт.): нет.

Разрешенная нагрузка: 171кВт

Фактическое годовое потребление электроэнергии в 2020 году: 190 756 тыс. кВт.ч.

Наличие ТЭП: нет.

Договор (контракт) на поставку электрической энергии № 78130000030477 между ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга и АО «Петербургская сбытовая компания».

Электроснабжение осуществляется: от ПС-36 «Бородинская».

Акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок от 08.02.2006 между ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга и Центральным районом Филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

В ходе проведения проверки установлено:

1. Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): нет;


2. Выявлены факты невыполнения либо выполнения не в полном объеме пунктов предписания № 06-398-386/ПР-11 от 19.02.2020: не выявлены.

3. Выполнены и снимаются с контроля пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, предписания № 06-398-386/ПР-11 от 19.02.2020.

4. Не истек срок выполнения пунктов: нет.

Лица, допустившие нарушения: нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор отдела

по государственному энергетическому надзору  А.В. Плетешков

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:
директор ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга Петрова
Светлана Вячеславна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“26” февраля 2021 г.


(подпись)