



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

19 февраля 2020 г.
15-00

Санкт-Петербург

№ 06-398-386/ПР-11

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 21.01.2020 № 06-398/Рк.

Лицо(а), проводившее проверку:

Плетешков Алексей Владимирович – государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору;

Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга).

Дата, время и место проведения проверки: с 29 января по 19 февраля 2020 г. по адресу/адресам: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 19.02.2020 № 06-398-924/А-19.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	На рабочем месте ответственного за электрохозяйство отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения школы.	п.п. 1.5.18, 1.8.2 ПТЭЭП	22.02.2021
2.	Не определен объем и периодичность технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок для поддержания их ра-	п. 1.6.2 ПТЭЭП	22.02.2021

	ботоспособности.		
3.	Отсутствует график очистки оборудования РУ от пыли и грязи.	п.2.2.17 ПТЭЭП	31.08.2020
4.	Отсутствует график (плана ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.	п.2.12.12 ПТЭЭП	31.08.2020
5.	Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение ремонтов электрооборудования и аппаратов (записи о проведенных работах при ремонтах в паспортах оборудования или ремонтном журнале; акты на капитальные ремонты основного электрооборудования, записи о выполненных ремонтах и испытаниях, о выводе оборудования из эксплуатации в технических паспортах (учетно-контрольных картах) и т.п.).	п.п. 1.2.6, 1.8.1 1.6.14 ПТЭЭП	22.02.2021
6.	Отсутствует долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	п. 1.6.4 ПТЭЭП	22.02.2021
7.	Отсутствует документ определяющий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 3.13 ПОТ ЭЭ	31.08.2020
8.	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	22.02.2021
9.	Отсутствуют чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	22.02.2021
10.	Отсутствуют паспорта кабельных линий 0,4кВ (ТП-5005 – ГРЩ).	п. 2.4.5 ПТЭЭП	31.08.2020
11.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	п.п. 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП	31.08.2020
12.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.	п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	
13.	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя предприятия о предоставлении работникам права быть допускающими.	п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.12 ПОТ ЭЭ	31.08.2020
14.	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя предприятия о предоставлении работникам права ведения оперативных переговоров.	п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
15.	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя предприятия о предоставлении работникам права выполнять оперативные переключения.	п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП; п. 5.8 ПОТ ЭЭ	31.08.2020
16.	Не ведется оперативный журнал.	п.п. 1.2.6, 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
17.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	п. 1.8.9 ПТЭЭП; п.п. 6.6, 7.5, Приложение № 8 ПОТ ЭЭ	31.08.2020
18.	Отсутствуют бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках.	Приложение № 7 ПОТ ЭЭ	31.08.2020
19.	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации не	п.п. 1.8.2, 1.8.9	31.08.2020

	указано какие работы можно выполнять единолично, а какие в составе бригады.	ПТЭЭП; п. 8.1 ПОТ ЭЭ	
20.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	п.п. 1.2.2, 1.8.1, 1.8.7 ПТЭЭП	31.08.2020
21.	Отсутствует инструкция по ведению оперативных переговоров и записей.	п. 1.5.20 ПТЭЭП	31.08.2020
22.	Отсутствует инструкция по производству оперативных переключений.	п.п. 1.5.20, 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
23.	Отсутствует журнал инструктажа на рабочем месте или личные карточки	п.п. 1.7.9, 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
24.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.	п.п.1.5.19, 1.8.1, 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
25.	Отсутствуют журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
26.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п. 1.4.3 ПТЭЭП	31.08.2020
27.	Форма журнала учета и содержания средств защиты не соответствует Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках.	п. 1.2.6 ПТЭЭП; п. 1.4.2, Приложение 2 ИПИСЗ	31.08.2020
28.	Отсутствует распоряжение руководителя предприятия назначения работника, ответственного за учета и содержания средств защиты.	п. 1.4.3 ИПИСЗ	31.08.2020
29.	Отсутствуют кабельные журналы.	п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	31.08.2020
30.	Руководителем предприятия не определена и документально не оформлена система оперативного управления электрохозяйством, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, числа работников из оперативного персонала в смену.	п. 1.5.9 ПТЭЭП; п. 3.2 ПОТ ЭЭ	31.08.2020
31.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3 ПТЭЭП	31.08.2020
32.	Распределительные устройства не укомплектованы средствами защиты в соответствии с нормами комплектования и средствами для оказания первой помощи (отсутствуют очки, инструмент с изолированными ручками).	п. 2.2.21 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭЭ	31.08.2020
33.	Отсутствуют документы подтверждающие проведение обучения на курсах повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) электротехнического персонала.	п.п. 1.2.6, 1.4.5. 1.4.43 ПТЭЭП	22.02.2021
34.	Не производятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта, а также визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств.	п. 2.7.8 ПТЭЭП	22.02.2021
35.	В щитах и сборках сетей освещения отсутствуют однолинейные схемы (щита, сборки).	п. 2.12.5 ПТЭЭП	22.02.2021

Перечень применяемых сокращений:

№	Полное наименование НТД	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	ПТЭЭП
2.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	ИПИСЗ

3.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	ПОТЭЭ
----	--	-------

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде на имя руководителя о выполнении пунктов настоящего Предписания по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания.

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя руководителя после окончания последнего срока информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля надзора, орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и или выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля надзора.

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

Заместитель директора по АХЧ ГБОУ школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга Филиппова Елена Родионовна (по доверенности № 1 от 19.02.2020).

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


“ 19 ” февраля 2020 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела
по государственному энергетическому надзору  А.В. Плетешков