



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Центральному району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района**
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел. (812) 602-14-53,
E-mail: 14@78.mchs.gov.ru

«14» сентября 2021 г., 15 час. 15 мин. № 43-1-599/1/1
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 23.08.2021 № 43-1-599, учётный № проверки 78210061000200535222

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Юдаковой Василисой Павловной – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание общеобразовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга, ИНН 7825127882, юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» августа 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «20» августа 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушение требования пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов со второго этажа менее 1,2 м (по факту 0,8)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.06.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов с третьего этажа менее 1,2 м (по факту 0,8)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.06.2022	
3.	Ширина эвакуационных выходов с четвертого этажа менее 1,2 м (по факту 0,8)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.06.2022	
4.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями пандус с уклоном не более 1:6 (первый, второй, третий этаж)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	01.06.2022	
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели	Технический регламент о требованиях пожарной	01.06.2022	

	пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола и стен на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку пола в коридоре и лестницы 3го этажа)	безопасности Федеральный закон №123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146,		
6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки пола и стен на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку пола в коридоре 2го этажа)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон №123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146,	01.06.2022	
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки пола и стен на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку пола – путь эвакуации из бассейна)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон №123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146,	01.06.2022	
8.	Ширина эвакуационного выхода наружу (главный вход) менее 1,2 м, (по факту 0,77)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.06.2022	
9.	Из помещения, предназначенного для одновременного пребывания более 50 чел. отсутствует второй эвакуационный выход (столовая)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон №123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89, Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7	01.06.2022	
10	Ширина эвакуационного выхода в свету (выход, ведущий из цокольного этажа к главному входу) менее 1,2 м (по факту 0, 67 м) при числе эвакуирующихся более 50 человек	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	01.06.2022	
11	Ширина эвакуационного выхода в свету (выход, ведущий из цокольного этажа в эвакуационную лестничную клетку) менее 1,2 м (по факту 0, 72 м) при	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.06.2022	

	числе эвакуирующихся более 50 человек	Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19		
12	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями пандус с уклоном не более 1:6 (выходы из цокольного этажа - гардероба)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	01.06.2022	
13	Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19 п. 4.4.6	01.06.2022	
14	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 16 ж	01.06.2022	
15	Ширина пути эвакуации по лестнице (лестница №4), предназначенной для эвакуации людей из зданий класса Ф4.1 (здание общеобразовательной организации) менее 1,35 м (по факту – 1.1 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1	01.06.2022	
16	Ширина пути эвакуации по лестнице (лестница №2), предназначенной для эвакуации людей из зданий класса Ф4.1 (здание общеобразовательной организации) менее 1,35 м (по факту – 1.2 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1	01.06.2022	
17	Ширина пути эвакуации по лестнице (лестница №2 – между 3 и 4 этажом), предназначенной для эвакуации людей из зданий класса Ф4.1 (здание общеобразовательной организации) менее 1,35 м (по факту – 0,89 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1	01.06.2022	
18	Высота пути эвакуации из гардероба в холл первого этажа менее 2,2 м. (по факту 1,9 м)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1	01.06.2022	
19	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1.2 (по факту 1.0 м) в коридоре 3 этажа	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.06.2022	

		Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3		
20.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1.2 (по факту 1.0 м) в коридоре 4 этажа	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3	01.06.2022	
(указывается выявленные нарушения обязательных требований)				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ОНДПР Центрального района
управления по Центральному району Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Юдакова В.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку)



Юдакова Василиса Павловна – инспектор отделения ОНДПР Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 602-14-53, E-mail: 14@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Филиппова Елена Родионовна, действующая по доверенности

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «15» минут «14» сентября 2021 г.

(подпись)