



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Центрального района Санкт-Петербурга

191024, г. Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-1250/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранного языка Центрального района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 204 с углубленным изучением иностранного языка Центрального района Санкт-Петербурга, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.14, лит. А, ИНН 7825127882.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 24 августа 2015 года № 2-25-1250

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 26 августа по 08 сентября 2015 Кузьминовым Александром Васильевичем старшим инспектором ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 14, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Филиппова Е.Р. - заместитель директора по АХР по доверенности

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Коридоры длиной более 15 м не имеющие естественное проветривания для удаления продуктов горения не оборудованы системой дымоудаления. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», | 01.09.2016 г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее

предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Центрального района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Кузьминов Александр Васильевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (их) проверку)

«07» сентября 2015 г.




Предписание для исполнения получил:

Филиппова Е.Р. - заместитель директора по АХР по доверенности

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«07» сентября 2015 г.



(подпись)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 204
с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)
Центрального района Санкт-Петербурга**

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 14, лит. А

тел./факс 312-94-48

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 204
с углублённым изучением иностранных
языков (английского и финского)
Центрального района Санкт-Петербурга
191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная,
д. 14, лит. А
тел./факс 312-94-48

24.04.2016 № *54*

на № _____ от _____

Начальнику
отдела образования
администрации
Центрального района
Санкт-Петербурга
Н.Г. Симаковой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В связи с Предписанием № 2-25-1250/1/1 от 07.09.2015г. ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в ГБОУ школе № 204 требуется устранение нарушений, в части устройства системы дымоудаления из не обладающих естественным проветриванием коридоров 1,2,3,4 этажей.

Устройство системы дымоудаления в данных помещениях возможно только при наличии системы вентиляции. Для выполнения этих работ необходим проект на систему вентиляции с дымоудалением.

Прошу Вас направить специалистов «Службы заказчика» для подготовки технического задания на проект системы вентиляции с дымоудалением и выделить финансовые средства в сумме 81328,15 руб. на выполнение этих работ в перечисленных помещениях.

- Приложение: 1. Предписание № 2-25-1250/1/1 от 07.09.2015г. ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
2. Смета на разработку проектно-сметной документации на установку системы вентиляции и дымоудаления .

Директор школы



С.В.Петрова

Вх. № *19-18-778/16-0*
от « *28* » *04* 20 *16*